

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 12/ _____**

Петровский с.о.
Место составления

06.03.2024 г.
Время 12:46

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 12 от 04.03.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

АЗИМБАЕВ ЕЛАМАН ДУЙСЕНБЕКОВИЧ - и.о. начальника Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района

МӘДИ ЖАНГЕЛДІ ҚАЙРАТҰЛЫ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района

ЖУМАНОВ ДАУРЕН САЛЫКОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа станции Кара-Адыр отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа станции Кара-Адыр отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области, Акмолинская область, Шортандинский район, Петровский.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 05.03.2024 - 06.03.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

В период с 05-06.03.2024 года проведен профилактический контроль в области пожарной безопасности с посещением объекта, а именно объекта КГУ «Основная средняя школа станции Кара-Адыр отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области», расположенный по адресу: Акмолинская область Шортандинский район, станции Кара-Адыр, по итогам проверки выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности, а именно: .

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа станции Кара-Адыр отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	1. Приказ директора школы по назначению должностного лица ответственного за	П. 5 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области

	пожарную безопасность на объекте, не дополнен пунктом основании ППБ. Основание: п. 9 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	2. Нет записи по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, в эксплуатационном журнале систем и установок пожарной автоматики в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам или автоматизированной системе. Основание: п. 66 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	3. При разработке и вывеске плана эвакуации не учтены пункты Приложение 2 к Правилам пожарной безопасности. Основание: Приложение 2 форма по составлению плана эвакуации «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	4. Руководителем объекта не обеспечивается заполнение журнала по практическим тренировкам на объектах с массовым пребыванием людей, составляемом в произвольной форме. Основание: п. 14 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	5. В спортивном зале объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход» с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации, содержатся не исправном состоянии. Основание: п. 35 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	6. В котельной и кабинете труда используются приемниками электрической энергии с нарушением конструкции и	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

	систем защиты (лампы без плафонов). Основание: п. п. 2 п. 86 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
7	7. В котельной топливо (уголь) хранится не в специально приспособленных для этого помещениях или на специально выделенных площадках. Основание: п. 116 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Мухомбетовская Е. К. Е. К.

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на « ___ » листах

« 6 » 03 2024 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.